

### 排煙設備 排煙風量測定実施状況報告書

排煙設備の定期検査において、排煙風量測定の実施状況を下記の通り報告します。

検査者(排煙設備) 氏名 \_\_\_\_\_ 印

全 ( ) 箇所

系統名	階	室名	実施状況			
			年度	年度	年度	年度

注1) 3年以内に全数検査を実施すること。  
注2) 測定を実施した年度に○を記入すること。  
注3) 「中央管理方式による制御及び作動状態の監視」を行っている場合はその状況の確認も合わせて行うこと。